

(ベトナム語)

一酸化炭素中毒に注意(避難所)

Chú ý việc trúng độc khí cacbonic (nơi lánh nạn)

Máy phát điện tuy đặt bên ngoài phòng nhưng cũng có trường hợp máy được đặt gần cửa ra vào ở nơi lánh nạn hoặc tùy theo hướng gió mà có thể xảy ra trường hợp bị ngộ độc khí cacbonic.

Nếu ở gần máy phát điện mà cảm thấy đau đầu, người khó chịu thì có thể đã có khả năng bị trúng độc khí cacbonic.

Hãy thông báo với nhân viên y tế để đề nghị thay đổi địa điểm đặt máy phát điện hoặc đổi phương pháp thông gió.